

Messprotokoll

Allgemeine Informationen

Kunde	Name Messprogramm	Volumenstrom Auslass
	Messdatum	28.12.23 17:02:02

Geräteinformation

Gerätename/Seriennummer	Messgrößen
testo 410i (49051491)	Temperatur, Strömungsgeschwindigkeit

Messparameter

Messmodus	Zeitlich	Durchmesser	14,0 cm
Messtakt	1 Sek	Freie Fläche	100 %
Luftart	Abluft	Start	28.12.23 17:00:53
Korrektur-Faktor	1,00	Ende	28.12.23 17:01:55
Geometrie	Rund	Dauer	1 Min 2 Sek

Messung

Strömungsgeschwindigkeit	Ø 2,28 m/s
Volumenstrom	Ø 126,1 m³/h

Datum/Uhrzeit	Volumenstrom [m³/h]	491 [m/s]	491 [°C]
28.12.23 17:00:53	123,0	2,22	24,7
28.12.23 17:00:54	130,2	2,35	24,7
28.12.23 17:00:55	127,5	2,30	24,7
28.12.23 17:00:56	130,8	2,36	24,7
28.12.23 17:00:57	124,7	2,25	24,7
28.12.23 17:00:58	124,1	2,24	24,7
28.12.23 17:00:59	135,2	2,44	24,7
28.12.23 17:01:00	124,1	2,24	24,7
28.12.23 17:01:01	125,8	2,27	24,7
28.12.23 17:01:02	126,4	2,28	24,7
28.12.23 17:01:03	118,0	2,13	24,7
28.12.23 17:01:04	120,3	2,17	24,7
28.12.23 17:01:05	121,9	2,20	24,7
28.12.23 17:01:06	136,3	2,46	24,7
28.12.23 17:01:07	123,6	2,23	24,7
28.12.23 17:01:08	128,6	2,32	24,7
28.12.23 17:01:09	133,0	2,40	24,7
28.12.23 17:01:10	133,6	2,41	24,6
28.12.23 17:01:11	123,6	2,23	24,6

Datum/Uhrzeit	Volumenstrom [m³/h]	491 [m/s]	491 [°C]
28.12.23 17:01:12	133,0	2,40	24,6
28.12.23 17:01:13	128,6	2,32	24,6
28.12.23 17:01:14	134,1	2,42	24,6
28.12.23 17:01:15	132,4	2,39	24,6
28.12.23 17:01:16	135,8	2,45	24,6
28.12.23 17:01:17	116,4	2,10	24,6
28.12.23 17:01:18	126,4	2,28	24,6
28.12.23 17:01:19	124,7	2,25	24,6
28.12.23 17:01:20	133,0	2,40	24,6
28.12.23 17:01:21	135,8	2,45	24,6
28.12.23 17:01:22	125,8	2,27	24,6
28.12.23 17:01:23	129,1	2,33	24,6
28.12.23 17:01:24	126,4	2,28	24,6
28.12.23 17:01:25	124,7	2,25	24,6
28.12.23 17:01:26	110,8	2,00	24,6
28.12.23 17:01:27	118,0	2,13	24,6
28.12.23 17:01:28	122,5	2,21	24,6
28.12.23 17:01:29	124,1	2,24	24,6
28.12.23 17:01:30	126,4	2,28	24,6
28.12.23 17:01:31	131,3	2,37	24,6
28.12.23 17:01:32	123,6	2,23	24,6
28.12.23 17:01:33	128,6	2,32	24,6
28.12.23 17:01:34	121,9	2,20	24,6
28.12.23 17:01:35	121,9	2,20	24,6
28.12.23 17:01:36	123,6	2,23	24,6
28.12.23 17:01:37	111,4	2,01	24,6
28.12.23 17:01:38	126,9	2,29	24,6
28.12.23 17:01:39	127,5	2,30	24,6
28.12.23 17:01:40	131,9	2,38	24,6
28.12.23 17:01:41	126,4	2,28	24,6
28.12.23 17:01:42	132,4	2,39	24,6
28.12.23 17:01:43	131,9	2,38	24,6
28.12.23 17:01:44	123,0	2,22	24,6
28.12.23 17:01:45	127,5	2,30	24,6
28.12.23 17:01:46	123,6	2,23	24,6
28.12.23 17:01:47	116,4	2,10	24,6
28.12.23 17:01:48	129,7	2,34	24,6
28.12.23 17:01:49	128,0	2,31	24,6
28.12.23 17:01:50	125,2	2,26	24,6
28.12.23 17:01:51	123,6	2,23	24,6
28.12.23 17:01:52	128,6	2,32	24,6
28.12.23 17:01:53	110,3	1,99	24,6
28.12.23 17:01:54	126,4	2,28	24,6
28.12.23 17:01:55	125,2	2,26	24,6
Durchschnitt gesamt	126,1	2,28	24,6
Minimum gesamt	110,3	1,99	24,6
Maximum gesamt	136,3	2,46	24,7

18.01.24

Datum

Techniker

Unterschrift