

Messprotokoll

Allgemeine Informationen

Kunde Test 3 Apex links mit Wabe	Name Messprogramm Messdatum	Volumenstrom Auslass 05.01.24 20:19:00
--------------------------------------------	----------------------------------------------	-------------------------------------------

Geräteinformation

Gerätename/Seriennummer testo 410i (49051491)	Messgrößen Temperatur, Strömungsgeschwindigkeit
---------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

Messparameter

Messmodus	Zeitlich	Durchmesser	14,0 cm
Messtakt	1 Sek	Freie Fläche	100 %
Luftart	Abluft	Start	05.01.24 20:17:35
Korrektur-Faktor	1,00	Ende	05.01.24 20:18:35
Geometrie	Rund	Dauer	1 Min 0 Sek

Messung

Strömungsgeschwindigkeit	Ø 2,73 m/s
Volumenstrom	Ø 151,2 m³/h

Datum/Uhrzeit	Volumenstrom [m³/h]	491 [m/s]	491 [°C]
05.01.24 20:17:35	149,1	2,69	22,5
05.01.24 20:17:36	150,2	2,71	22,5
05.01.24 20:17:37	150,7	2,72	22,5
05.01.24 20:17:38	150,7	2,72	22,5
05.01.24 20:17:39	143,0	2,58	22,5
05.01.24 20:17:40	148,5	2,68	22,5
05.01.24 20:17:41	145,7	2,63	22,5
05.01.24 20:17:42	154,6	2,79	22,5
05.01.24 20:17:43	154,6	2,79	22,5
05.01.24 20:17:44	149,1	2,69	22,5
05.01.24 20:17:45	144,6	2,61	22,5
05.01.24 20:17:46	155,2	2,80	22,5
05.01.24 20:17:47	155,2	2,80	22,5
05.01.24 20:17:48	155,7	2,81	22,5
05.01.24 20:17:49	157,9	2,85	22,5
05.01.24 20:17:50	146,3	2,64	22,5
05.01.24 20:17:51	152,4	2,75	22,5
05.01.24 20:17:52	150,7	2,72	22,5
05.01.24 20:17:53	145,2	2,62	22,5

Datum/Uhrzeit	Volumenstrom [m³/h]	491 [m/s]	491 [°C]
05.01.24 20:17:54	154,1	2,78	22,5
05.01.24 20:17:55	162,4	2,93	22,5
05.01.24 20:17:56	154,1	2,78	22,5
05.01.24 20:17:57	142,4	2,57	22,5
05.01.24 20:17:58	150,2	2,71	22,5
05.01.24 20:17:59	162,4	2,93	22,5
05.01.24 20:18:00	165,7	2,99	22,5
05.01.24 20:18:01	160,2	2,89	22,5
05.01.24 20:18:02	155,2	2,80	22,5
05.01.24 20:18:03	148,5	2,68	22,5
05.01.24 20:18:04	143,0	2,58	22,5
05.01.24 20:18:05	145,7	2,63	22,5
05.01.24 20:18:06	151,3	2,73	22,5
05.01.24 20:18:07	154,1	2,78	22,5
05.01.24 20:18:08	150,2	2,71	22,5
05.01.24 20:18:09	157,9	2,85	22,5
05.01.24 20:18:10	154,6	2,79	22,5
05.01.24 20:18:11	160,2	2,89	22,5
05.01.24 20:18:12	154,6	2,79	22,5
05.01.24 20:18:13	150,7	2,72	22,5
05.01.24 20:18:14	142,4	2,57	22,5
05.01.24 20:18:15	152,4	2,75	22,5
05.01.24 20:18:16	150,2	2,71	22,5
05.01.24 20:18:17	149,1	2,69	22,5
05.01.24 20:18:18	151,3	2,73	22,5
05.01.24 20:18:19	149,6	2,70	22,5
05.01.24 20:18:20	146,3	2,64	22,5
05.01.24 20:18:21	149,1	2,69	22,5
05.01.24 20:18:22	150,7	2,72	22,5
05.01.24 20:18:23	152,4	2,75	22,5
05.01.24 20:18:24	149,6	2,70	22,5
05.01.24 20:18:25	153,0	2,76	22,5
05.01.24 20:18:26	149,6	2,70	22,5
05.01.24 20:18:27	151,8	2,74	22,5
05.01.24 20:18:28	149,6	2,70	22,5
05.01.24 20:18:29	148,5	2,68	22,5
05.01.24 20:18:30	140,8	2,54	22,5
05.01.24 20:18:31	151,8	2,74	22,5
05.01.24 20:18:32	146,9	2,65	22,5
05.01.24 20:18:33	156,8	2,83	22,5
05.01.24 20:18:34	148,5	2,68	22,5
05.01.24 20:18:35	144,6	2,61	22,5
Durchschnitt gesamt	151,2	2,73	22,5
Minimum gesamt	140,8	2,54	22,5
Maximum gesamt	165,7	2,99	22,5

18.01.24

Datum

Techniker

Unterschrift