

Messprotokoll

Allgemeine Informationen

Kunde

Test 4 Apex links mit Wabe
Geänderte Software

Name Messprogramm

Messdatum

Volumenstrom Auslass

05.01.24 20:23:44

Geräteinformation

Gerätename/Seriennummer

testo 410i (49051491)

Messgrößen

Temperatur,
Strömungsgeschwindigkeit

Messparameter

Messmodus	Zeitlich	Durchmesser	16,0 cm
Messtakt	1 Sek	Freie Fläche	100 %
Luftart	Abluft	Start	05.01.24 20:22:31
Korrektur-Faktor	1,00	Ende	05.01.24 20:23:31
Geometrie	Rund	Dauer	1 Min 0 Sek

Messung

Strömungsgeschwindigkeit	Ø 2,71 m/s
Volumenstrom	Ø 196,3 m³/h

Datum/Uhrzeit	Volumenstrom [m³/h]	491 [m/s]	491 [°C]
05.01.24 20:22:31	207,7	2,87	22,5
05.01.24 20:22:32	186,0	2,57	22,5
05.01.24 20:22:33	199,8	2,76	22,5
05.01.24 20:22:34	207,0	2,86	22,4
05.01.24 20:22:35	197,6	2,73	22,5
05.01.24 20:22:36	184,6	2,55	22,4
05.01.24 20:22:37	201,2	2,78	22,4
05.01.24 20:22:38	186,7	2,58	22,5
05.01.24 20:22:39	195,4	2,70	22,5
05.01.24 20:22:40	204,8	2,83	22,5
05.01.24 20:22:41	194,0	2,68	22,5
05.01.24 20:22:42	195,4	2,70	22,5
05.01.24 20:22:43	200,5	2,77	22,5
05.01.24 20:22:44	197,6	2,73	22,5
05.01.24 20:22:45	194,7	2,69	22,5
05.01.24 20:22:46	205,6	2,84	22,5
05.01.24 20:22:47	202,7	2,80	22,5
05.01.24 20:22:48	195,4	2,70	22,5

Datum/Uhrzeit	Volumenstrom [m³/h]	491 [m/s]	491 [°C]
05.01.24 20:22:49	196,9	2,72	22,5
05.01.24 20:22:50	196,2	2,71	22,5
05.01.24 20:22:51	188,9	2,61	22,5
05.01.24 20:22:52	196,2	2,71	22,5
05.01.24 20:22:53	194,0	2,68	22,5
05.01.24 20:22:54	198,3	2,74	22,5
05.01.24 20:22:55	207,0	2,86	22,5
05.01.24 20:22:56	181,0	2,50	22,5
05.01.24 20:22:57	200,5	2,77	22,5
05.01.24 20:22:58	201,2	2,78	22,5
05.01.24 20:22:59	188,9	2,61	22,5
05.01.24 20:23:00	196,9	2,72	22,5
05.01.24 20:23:01	191,1	2,64	22,5
05.01.24 20:23:02	196,2	2,71	22,5
05.01.24 20:23:03	199,8	2,76	22,5
05.01.24 20:23:04	194,0	2,68	22,5
05.01.24 20:23:05	207,0	2,86	22,5
05.01.24 20:23:06	206,3	2,85	22,5
05.01.24 20:23:07	199,1	2,75	22,5
05.01.24 20:23:08	201,9	2,79	22,5
05.01.24 20:23:09	188,9	2,61	22,5
05.01.24 20:23:10	196,2	2,71	22,5
05.01.24 20:23:11	203,4	2,81	22,5
05.01.24 20:23:12	186,0	2,57	22,5
05.01.24 20:23:13	189,6	2,62	22,5
05.01.24 20:23:14	197,6	2,73	22,5
05.01.24 20:23:15	199,8	2,76	22,5
05.01.24 20:23:16	193,3	2,67	22,5
05.01.24 20:23:17	202,7	2,80	22,5
05.01.24 20:23:18	200,5	2,77	22,5
05.01.24 20:23:19	206,3	2,85	22,5
05.01.24 20:23:20	191,1	2,64	22,5
05.01.24 20:23:21	191,8	2,65	22,5
05.01.24 20:23:22	196,9	2,72	22,5
05.01.24 20:23:23	202,7	2,80	22,5
05.01.24 20:23:24	179,5	2,48	22,5
05.01.24 20:23:25	183,1	2,53	22,5
05.01.24 20:23:26	189,6	2,62	22,5
05.01.24 20:23:27	207,7	2,87	22,5
05.01.24 20:23:28	199,8	2,76	22,5
05.01.24 20:23:29	182,4	2,52	22,5
05.01.24 20:23:30	185,3	2,56	22,5
05.01.24 20:23:31	201,2	2,78	22,5
Durchschnitt gesamt	196,3	2,71	22,5
Minimum gesamt	179,5	2,48	22,4
Maximum gesamt	207,7	2,87	22,5

05.01.24

Datum

Techniker

Unterschrift